



Rauch- und Wärmeabzug

<u>Veranstaltung:</u>	B IV, VB- Führungskräfte,
<u>Ausbildungseinheit:</u>	Anlagentechnischer Brandschutz
<u>Thema:</u>	Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
<u>Ausgabe:</u>	06.06.2019
<u>Zuständig:</u>	Abteilung 3, Fachgruppe 33
<u>Bearbeitet von:</u>	Moritz Freitag

Aufgaben

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen werden eingesetzt, um im Brandfall Rauch und / oder Wärme frühzeitig abzuführen.

Daraus ergibt sich zunächst das Schutzziel: „Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen“.

Darüber hinaus werden Rauch- und Wärmeabzugsanlagen eingesetzt, um bei einem Einsatz der Feuerwehr eingedrungenen Rauch abzuführen.

Schutzziel: „wirksame Löscharbeiten ermöglichen“

Gefahren durch Rauch




Einfluss durch RWA

- Kurze Angriffswege
- Kontamination vermindern

- Effektive Brandbekämpfung
- Bessere Orientierung

- Belastung für Personen
- Belastung für Bauteile

Arten von Rauch- und Wärmeabzug



Zuluftfläche

- Für die Funktion einer RWA muss unverzüglich ausreichende Zuluft sichergestellt werden.
- Das Verhältnis Abluft : Zuluft sollte in etwa 1 : 1,5 betragen.
- Sinnvoll ist eine automatische Öffnung der Zuluft. Eine manuelle Öffnung ist möglich, wenn eingewiesenes und ausgebildetes Personal ständig vor Ort ist.
- Die Zuluftöffnungen sollten so tief wie möglich, mindestens jedoch unterhalb der halben Deckenhöhe angeordnet sein.
- Sie sollten an mindestens zwei Gebäudeseiten angeordnet und gleichmäßig verteilt sein.

Funktion und Wirkungsweise der MRA

Die maschinelle Rauchabführung erfüllt die gleichen Schutzziele wie der natürliche Rauchabzug.

Die Abführung von Rauch und Wärme wird jedoch nicht durch Thermik herbeigeführt, sondern durch Absaugen oder auch „wegblasen“ des Brandrauches mittels Ventilatoren.

Zum Ausgleich des abgeführten Brandrauchstroms ist für eine ausreichende Frischluftzuführung zu sorgen.

Eine MRA wird i.d.R. durch eine Brandmeldeanlage angesteuert. Zusätzlich kann es Bedienelemente zur manuellen Auslösung geben.

Vorteile und Nachteile der MRA

Vorteile

- sofort volle Volumenleistung
- Leistungsfähigkeit auch bei kaltem Brandrauch
- Gezielte Entrauchung einzelner Bereiche
- wenn Rauch / Wärme nicht über Dach abgeführt werden können

Nachteile

- geringere Leistungsfähigkeit bei hohen Temperaturen
- keine Schichtung, starke Durchmischung / Verwirbelung
- erheblich größere Investitions- und Folgekosten

Rauchschrzen

- Sie unterteilen ausgedehnte bauliche Anlagen in Rauchabschnittsflächen
- Eine Rauchschrze ist eine an der Decke befindliche und in den Raum gefhrte Konstruktion, mindestens in Dicke der bemessenen Rauchschrzt.
- Ziel ist die Verhinderung einer groflächigen Verrauchung und eines starken Abkühlens des Brandrauches.
- Sie müssen eine Bauhöhe von mindestens 1 m aufweisen.
- Unterhalb muss eine freie Höhe von mindestens 2,5 Meter erhalten bleiben.
- Sie müssen mind. 30 Minuten lang ihre Anforderungen erfüllen.

Einsatztaktik

- Ist eine NRA bzw. ein MRA vorhanden?
 - Löst die NRA bzw. MRA automatisch aus oder erfolgt eine manuelle Betätigung?
 - Gibt es einen Rauchabschnitt oder mehrere?
 - Wie und wo erfolgt die Zuluftführung?
 - Öffnen die Zuluftflächen automatisch oder manuell?
 - Gibt es mögliche Störfaktoren (Sprinkler- / Lüftungsanlage)?
-