

Prüfprotokoll: Armaturen



Prüfverfahren: Sicht-, Funktions- und Druckprüfung mind. alle 12 Monate

Gebrauchsfrist: keine

Standort / Fahrzeug:

Bezeichnung	Anzahl	Bezeichnung	Anzahl
Strahlrohr D/C/B		Sammelstück	
Hohlstrahlrohr		Saugkorb	
Stützkrümmer		Schaumstrahlrohr	
Verteiler		Zumischer	
Standrohr			

Prüfdatum:

Sicht-, Funktions- und Druckprüfung	Keine äußeren Beschädigungen erkennbar?						
	Weist hinsichtlich des Trinkwasserschutzes keine Verschmutzungen auf?						
	Verschraubungen von Fest-kupplungen, drehbaren Kupplungen, etc. haben festen Sitz und sind gängig?						
	Dichtungen sind vorhanden und unbeschädigt?						
	Funktion von Schaltorganen, Kugelhähnen, Niederschraubventilen, Schwenklappen, etc. ist gewährleistet?						
	Armatur ist dicht (Prüfdruck 16 bar)?						
Befund:							
Unterschrift Gerätewart:							
Unterschrift Wehrführer:							

Bemerkungen (Beschädigungen, Reparaturen, Erledigungsvermerke, etc.):